

Акционерное общество «Радио и Микроэлектроника»

КОД ОКП 42 0000

**Дисплей дистанционный
РиМ 040.05**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Новосибирск

Содержание

1	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
2	ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	4
2.1	Назначение.....	4
2.2	Технические характеристики.....	5
2.3	Комплект поставки ДД.....	5
2.4	Устройство и работа ДД.....	6
2.5	Маркировка и пломбирование.....	7
3	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДД.....	7
3.1	Эксплуатационные ограничения.....	7
3.2	Подготовка ДД к использованию.....	7
3.2.1	Меры безопасности.....	7
3.2.2	Порядок внешнего осмотра ДД.....	7
3.2.3	Порядок ввода в эксплуатацию.....	7
3.2.4	Контроль работоспособности ДД в процессе эксплуатации.....	8
4	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	9
5	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.....	9
6	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	9
7	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	10
8	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	10
9	УТИЛИЗАЦИЯ.....	10
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Считывание информации со счетчиков и управление УКН.....	11

Перечень сокращений, используемых в документе:

АС	Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии
УПМ	Установленный порог мощности
УКН	Устройство коммутации нагрузки
ЧРВ	Часы реального времени
RF868	Интерфейс для обмена данными по радиоканалу на частоте 868 МГц
РДЧ	Расчетный день и час

Настоящее руководство по эксплуатации позволяет ознакомиться со структурой и основными принципами работы дисплея дистанционного РиМ 040.05 (далее – ДД) и устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание ДД в исправном состоянии.

При изучении и эксплуатации необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

Счетчики электрической энергии однофазные статические РиМ 189.21, РиМ 189.22, РиМ 189.23, РиМ 189.24, РиМ 189.25, РиМ 189.26, РиМ 189.27, РиМ 189.28. Руководство по эксплуатации ВНКЛ.411152.088 РЭ.

Счетчики электрической энергии трехфазные статические РиМ 489.26, РиМ 489.27, РиМ 489.28, РиМ 489.29. Руководство по эксплуатации ВНКЛ.411152.078 РЭ.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 По защите обслуживающего персонала ДД относятся к классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.2 Требования безопасности ДД ГОСТ IEC 61010-1-2014.

1.3 Потребителю электрической энергии, эксплуатирующему ДД, категорически запрещается проводить любые работы по техническому обслуживанию ДД, кроме установки и замены элементов питания ДД.

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1 Назначение

2.1.1 ДД предназначены для дистанционного считывания и визуализации показаний счетчиков электрической энергии разработки АО «Радио и Микроэлектроника» с информационным протоколом обмена, соответствующим IEC 62056-46 (DLMS COSEM, см. подробнее СТО ВНКЛ.14-2015). ДД выполняют управление коммутацией нагрузки счетчиков, оснащенных устройством коммутации нагрузки (см. Руководство по эксплуатации на счетчик).

2.1.2 ДД изготавливают по ТУ 4200-039-11821941-2009.

2.1.3 Перечень поддерживаемых счетчиков:

- РиМ 489.26, РиМ 489.27, РиМ 489.28, РиМ 489.29;

- РиМ 189.21, РиМ 189.22, РиМ 189.23, РиМ 189.24, РиМ 189.25, РиМ 189.26, РиМ 189.27, РиМ 189.28.

2.1.4 Считывание информации со счетчиков при помощи ДД выполняют по интерфейсу RF868. Считывание информации с ДД выполняется визуально.

2.1.5 Управление УКН счетчиков для подключения нагрузки абонента выполняется по интерфейсу RF868 (подробнее – см. руководство по эксплуатации на соответствующий счетчик).

2.1.6 ДД соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012 в части отображения показаний счетчиков электрической энергии.

2.1.7 Показания счетчика выводятся на дисплей ДД последовательным нажатием кнопки на панели ДД. Управление коммутацией нагрузки также выполняется кнопкой на панели ДД (подробнее см. приложение А).

2.1.8 Конструктивно ДД выполнен в виде переносного пульта с автономным питанием от 2 элементов питания типа АА 1,5 В.

2.1.9 Информация на дисплее ДД отображается на языке, определяемом в договоре на поставку. По умолчанию – на русском языке.

2.1.10 При первом включении ДД (см. руководство по эксплуатации) происходит автоматическая процедура самодиагностики дисплея, при этом видны все сегменты жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) (см. рисунок А.2). Результат самодиагностики дисплея (статус состояния дисплея) передается по интерфейсу RF868 и регистрируется в журнале счетчика. В режиме пользовательской диагностики ДД, если текущий статус состояния дисплея, считанный из счетчика, положительный – отображаются все сегменты ЖКИ (см. рисунок А.2); если текущий статус состояния дисплея, считанный из счетчика, отрицательный – все сегменты ЖКИ мигают. Для изменения состояния статуса дисплея (к примеру при замене ДД) необходимо произвести длительное нажатие кнопки. Результат диагностики дисплея передается по интерфейсу RF868 и регистрируется в журнале счетчика. При коротком нажатии статус состояния дисплея не изменяется и происходит переход к следующему показанию.

2.1.11 В процессе эксплуатации следует оберегать ДД от попадания влаги, падений, резких ударов.




Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры ДД и футляра для ДД

2.2 Технические характеристики

Напряжение питания ДД (2 элемента типа АА 1,5 В), В	3,0 В
Ток потребления в режиме ожидания, мА, не более	0,08
Максимальное расстояние между ДД и счетчиком при считывании показаний, м, не менее	25
Масса, кг, не более	0,2
Габаритные и установочные размеры, мм	см. рисунок 1
Средняя наработка до отказа T_0 , ч, не менее	240000 ^{1), 2)}
Средний срок службы $T_{сл}$, лет, не менее	30 ²⁾

2.3 Комплект поставки ДД

Комплект поставки ДД приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение	Наименование	Количество
	Дистанционный дисплей РИМ 040.05	1 шт.
	Элементы питания типа АА 1,5 В	2 шт.
ВНКЛ.735224.001	Футляр	1 шт.
ВНКЛ.426455.013 ПС	Паспорт	1 экз.
ВНКЛ.426455.013 РЭ	Руководство по эксплуатации	^{1), 2), 3)}
ВНКЛ.426469.053	Контрольный источник RF868	^{1), 2)}

¹⁾ Поставляется по отдельному заказу.
²⁾ Поставляется по требованию организаций, производящих ремонт и эксплуатацию ДД.
³⁾ Поставляется на цифровом носителе.

¹⁾ При условии не более 150 считываний показаний счетчиков в месяц.

²⁾ С учетом замены элементов питания ДД.

2.4 Устройство и работа ДД

2.4.1 В процессе работы ДД может находиться в трех режимах:

- в режиме ожидания (основной режим, характеризующийся сверхмалым потреблением энергии), символы на дисплее ДД не отображаются;
- в режиме считывания показаний со счетчика по интерфейсу RF868 (кратковременный режим);
- в режиме индикации считанных показаний и управления УКН. Перебор показаний и управление УКН выполняется нажатием кнопки. Если кнопка не нажата в течение 1 мин, ДД переходит в режим ожидания.

2.4.2 Дисплей ДД выполнен на базе ЖКИ. На дисплей выводятся: OBIS-код индицируемого параметра, значение параметра, единицы измерения, символы статуса счетчика и служебные символы, позволяющие идентифицировать режим работы ДД (Подробнее см. приложение А).

2.4.3 Подключение абонента к сети происходит путем нажатия кнопки ДД в случае если счетчик оснащен УКН (см. Руководство по эксплуатации на счетчик). ДД по интерфейсу RF868 передает команду замыкания УКН. При наличии разрешения на подключение из центра управления АС происходит замыкание УКН счетчика и подключение абонента к сети.

Если отключение абонента произошло автоматически по превышению УПМк, разрешение на подключение не требуется, включение возможно после снижения мощности нагрузки ниже УПМк и не ранее, чем через 1 мин после отключения.

Описание считывания показаний и индикации измеряемых величин и управления УКН приведено в приложении А.

2.4.4 Описание конструкции ДД

Электронный модуль является основным элементом ДД и содержит следующие узлы и устройства:

- устройство управления;
- энергонезависимую память для сохранения служебной информации;
- устройство индикации;
- источник питания;
- интерфейс RF868 для считывания показаний счетчика и управления УКН.

Устройство управления выполнено на микроконтроллере. Микроконтроллер осуществляет управление устройством индикации, интерфейсом RF868.

Энергонезависимая память (входит в состав микроконтроллера) предназначена для хранения служебной информации.

Устройство индикации. Дисплей устройства индикации выполнен на основе ЖКИ. На дисплее отображаются показания счетчика в соответствии с заданным режимом отображения (подробнее см. приложение А).

Источник питания - 2 элемента типа АА 1,5 В.

Интерфейс RF868 – радиомодем малого радиуса действия.

Характеристики интерфейса RF868 в соответствии с решением ГКРЧ № 07–20–03–001 (Приложение 11):

- максимальная эффективная излучаемая мощность, мВт, не более 25;
- полосы радиочастот, МГц 868,7 – 869,2;
- скорость передачи данных, Бод 9600.

Интерфейс RF868 счетчика соответствует требованиям помехоустойчивости по ГОСТ Р 52459.3-2009 для устройств группы I, класс 1.

ДД работает только с тем счетчиком, в котором занесен заводской номер ДД при конфигурировании (см. Руководство по эксплуатации на счетчик). Радиус действия интерфейса RF868 ДД не менее 25 м, между ДД и счетчиком не должно быть предметов, поглощающих радиоволны (массивных металлических предметов, железобетонных конструкций и пр.)

Внимание! При замене счетчика у абонента необходимо внести заводской номер ДД в установки счетчика (см. руководство по эксплуатации на счетчик).

2.5 Маркировка и пломбирование

2.5.1 Маркировка ДД, содержащая тип ДД, товарный знак производителя, заводской номер, штриховой код ДД.

2.5.2 ДД пломбируется пломбой изготовителя, расположенной в местах, указанных на рисунке 2.




Рисунок 2 – Место нанесения пломбы изготовителя на ДД

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДД

3.1 Эксплуатационные ограничения

3.1.1 Подача на ДД напряжения, превышающего предельно допустимые значения в течение длительного времени может привести к выходу ДД из строя.

Предельно допустимое значение напряжения питания – 3,9 В.

3.1.2 ДД должен быть защищен от воздействия солнечного излучения, от воздействия атмосферных осадков, повышенной влажности.

3.2 Подготовка ДД к использованию

3.2.1 Меры безопасности

3.2.1.1 **Монтаж, демонтаж, вскрытие, опломбирование должны производить специально уполномоченные организации и лица согласно действующим правилам по монтажу электроустановок.**

3.2.2 Порядок внешнего осмотра ДД

Перед началом использования ДД следует проверить внешним осмотром:

- целостность корпуса ДД, элементов конструкции, клемм батарейного отсека;
- наличие и целостность пломбы изготовителя.

3.2.3 Порядок ввода в эксплуатацию

3.2.3.1 Ввод ДД в эксплуатацию должен производиться квалифицированным электромонтером уполномоченной организации, ознакомленным с настоящим руководством по эксплуатации.

3.2.3.2 Ввод в эксплуатацию ДД

Ввод ДД в эксплуатацию выполняют в следующем порядке:

- а) занести заводской номер ДД в счетчик, настроить индицируемые параметры (см. Руководство по эксплуатации на счетчик);
- б) установить в батарейный отсек ДД элементы питания, **строго соблюдая полярность**;

в) провести проверку считывания показаний счетчика, установленного у абонента (см. приложение А);

г) заполнить раздел паспорта ДД «Свидетельство о вводе в эксплуатацию»;

д) по окончании проверки занести заводской номер счетчика в соответствующий раздел паспорта ДД, а также в документы, предусмотренные правилами организации, проводившей установку.

3.2.4 Ввод в эксплуатацию после замены счетчика

а) занести заводской номер ДД во вновь установленный счетчик, настроить перечень индицируемых параметров (см. Руководство по эксплуатации на счетчик);

б) провести проверку считывания показаний со счетчика, установленного у абонента (см. приложение А);

в) заполнить раздел паспорта ДД «Свидетельство о вводе в эксплуатацию»;

г) по окончании проверки занести заводской номер счетчика в соответствующий раздел паспорта ДД, а также в документы, предусмотренные правилами организации, проводившей установку.

3.2.5 Контроль работоспособности ДД в процессе эксплуатации

Показателями работоспособности ДД в процессе эксплуатации являются:

- успешное считывание показаний со счетчика при помощи ДД на расстоянии до 25 м, между ДД и счетчиком не должно быть предметов, поглощающих радиоволны (массивных металлических предметов, железобетонных конструкций и пр.);
- знаки на дисплее ДД без искажений;
- отсутствие символа «Разряд батареи».

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Следует заменять элементы питания ДД не реже одного раза в два года. Элементы питания следует заменять также в том случае, если появились признаки разряда элементов питания, а именно:

- ухудшение контрастности дисплея ДД;
- мигание знака «заряд батареи» (в случае мигания знака «заряд батареи» дальнейшая индикация на ДД не осуществляется);
- ухудшение приема информации со счетчика (уменьшается расстояние, на котором происходит прием информации, прием становится нестабильным).

Продолжительность времени работы элементов питания зависит от качества используемых элементов питания и периодичности считывания показаний. При ежедневном считывании показаний ресурс качественных элементов питания хватает не менее чем на два года. Использовать элементы питания более двух лет не рекомендуется, так как разряженные элементы низкого качества могут вывести ДД из строя из-за утечки электролита.

Рекомендуемые элементы питания: Varta LongLife Extra AA (LR6) 1,5V, Varta Max-tech AA (LR6) 1,5V, Duracell AA (LR6) 1,5V, Energizer AA (LR6) 1,5V.

4.2 Для замены элементов питания ДД необходимо:

- сдвинуть крышку батарейного отсека;
- аккуратно вынуть элементы питания;
- установить новые элементы питания, ***строго соблюдая полярность***;
- установить крышку батарейного отсека на место, после чего произойдет считывание информации со счетчика.

4.3 В случае обнаружения дефектов изображения на дисплее следует произвести процедуру пользовательской диагностики ДД (см. 2.1.10), изменив текущий статус состояния дисплея на отрицательный, и обратиться в обслуживающую организацию.

Внимание! Не следует повреждать пломбу изготовителя, так как при нарушении этой пломбы гарантийные обязательства на ДД не распространяются. Пломбой изготовителя опломбирован один из винтов корпуса ДД (см. рисунок 2).

5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ДД не подлежат ремонту на месте эксплуатации.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 ДД транспортируют в крытых железнодорожных вагонах, в герметизированных отопляемых отсеках самолетов, автомобильным, водным транспортом с защитой от дождя и снега.

6.2 Условия транспортирования: в транспортной и потребительской таре при условиях тряски с ускорением не более 30 м/с^2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту, при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 °С, верхнем значении относительной влажности воздуха 95 % при температуре 30 °С.

6.3 ДД до введения в эксплуатацию следует хранить в транспортной или потребительской таре (упаковке).

6.4 ДД хранят в закрытых помещениях при температуре от 0 до плюс 40 °С и верхнем значении относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 35 °С при отсутствии агрессивных паров и газов.

6.5 При хранении на стеллажах и полках (только в потребительской таре) ДД должны быть уложены не более чем в 10 рядов по высоте с применением прокладочных материалов через 5 рядов и не ближе 0,5 м от отопительной системы.

6.6 Хранение ДД без упаковки допустимо только в ремонтных мастерских с укладкой не более 5 рядов по высоте с прокладками из картона или фанеры.

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Условия эксплуатации ДД: У1.1** по ГОСТ 15150-69 в помещении при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 50 °С, верхнем значении относительной влажности воздуха 80 % при температуре окружающего воздуха плюс 35 °С, атмосферном давлении от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.). Допускается кратковременное использование на открытом воздухе при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков.

7.2 В процессе эксплуатации следует оберегать ДД от попадания влаги, падений, резких ударов.

7.3 Потребителю электрической энергии, эксплуатирующему ДД, запрещается проводить любые работы по техническому обслуживанию ДД, кроме установки и замены элементов питания в ДД.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие ДД требованиям технических условий ТУ 4200-039-11821941-2009 и ГОСТ 31818.11-2012 в части отображения информации при соблюдении правил хранения, транспортирования и эксплуатации, а также при сохранности пломбы изготовителя.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода ДД в эксплуатацию, подтвержденной отметкой в паспорте или надлежащей копией акта ввода в эксплуатацию. При их отсутствии гарантийный срок исчисляется с даты изготовления ДД.

8.3 Гарантийные обязательства не распространяются на ДД:

- а) с нарушенной пломбой изготовителя;
- б) со следами взлома, самостоятельного ремонта;
- в) с механическими повреждениями элементов конструкции или оплавлением корпуса, вызванными внешними воздействиями;
- г) с нарушением работоспособности ДД, вызванным вытеканием электролита из элементов питания или неправильной установкой элементов питания в батарейный отсек ДД.

Примечание – При представлении ДД для ремонта или замены в течение гарантийного срока обязательно предъявление паспорта ДД с отметками о дате изготовления и дате ввода в эксплуатацию.

Для предоставления гарантийного и послегарантийного обслуживания следует обращаться на завод-изготовитель или в головной сервисный центр.

Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

Порядок утилизации ДД в соответствии с требованиями, устанавливаемыми законодательством РФ для утилизации электронного оборудования согласно Федерального классификационного каталога отходов ФККО (код 92100000 00 00 0), ГОСТ 30775-2001 (код N200303//P 0000//Q01//WS6//C27+C25//H12//D01+R13).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Считывание информации со счетчиков и управление УКН

А.1 Считывание информации со счетчиков выполняется нажатием кнопки на лицевой панели ДД. Информация на дисплее ДД отображается на языке, определяемом в договоре на поставку, по умолчанию – на русском языке.




Рисунок А.1 – Расположение полей индикации на дисплее ДД

В поле «**OBIS код/служебные символы**» отображается OBIS код отображаемого параметра (см. таблицу А.1) или служебные символы (см. рисунки А.3-А.5).

В поле «**Статус фаз**» индицируются события (только для РИМ 489.2Х):

- Отсутствие напряжения – например, если отсутствует фаза 2 (фаза В), то на дисплее отобразятся слово «**ФАЗА**» и символы **1 3**

- Экспорт активной энергии на каждой фазе – например, если по фазе 1 (фаза А) происходит экспорт активной энергии, то на дисплее отобразятся слово «**ФАЗА**» и мигающий символ **1**

- Перефазировка – отобразятся мигающее слово «**ФАЗА**» и мигающие символы **2 3**

При отсутствии выше перечисленных событий всегда отображаются и слово «**ФАЗА**» и символы **1 2 3**.

Символ «**RF868**» показывает процесс обмена данными по интерфейсу RF868.

Поле «**Суммарно по всем тарифам**» – появляется во время индикации суммарных значений энергии (см. таблицу А.1).

Появление символа «**Время не установлено**» означает сбой или остановку ЧРВ на счетчике.

Поле «**Заряд батареи ДД**» показывает уровень заряда батареи ДД.

Поле «**Неиспользуемые символы**» отображается только при индикации всех символов (см. рисунок А.2).

В поле «**Значение параметра/дата**» выводится значение параметра для текущего OBIS кода (подробнее см. таблицу А.1).

В поле «**Текущий тариф**» отображается шеврон с указанием текущего тарифа (слева – 1 тариф, справа – 8 тариф). Если символ не отображается, то действует одностарифный режим.

В поле «**Состояние УКН**» отображается состояние УКН (подробнее см. А.5).

В поле «**Единица измерения**» отображается единица измерения для текущего параметра.

Мигающий символ «**Внимание**» означает, что на счетчик происходит внешнее воздействие (воздействие магнитного поля, нарушение как минимум одной из электронных пломб или др.)

А.2 Первое включение ДД. Сразу после установки элементов питания ДД включится, при этом отобразятся все символы на дисплее и версия программного обеспечения ДД. При последующих включениях ДД не отображаются.

А.3 Примеры индикации приведены на рисунках А.2 – А.5.



Рисунок А.2 – Пример индикации результатов самодиагностики (Только при первом включении, см. А.2) и пользовательской диагностики дисплея

Рисунок А.3 – Пример индикации заводского номера ДД (в примере – заводской №00000334)

Рисунок А.4 – Пример индикации версии программного обеспечения ДД (Только при первом включении, см. А.2)

Рисунок А.5 – Пример индикации заводского номера счетчика, с которого считываются показания (в примере – заводской № 01700007)

А.4 Перечень индицируемых параметров и примеры индикации приведены в таблице А.1. Перечень индицируемых параметров задается при конфигурировании счетчика при помощи программ – конфигураторов (см. Руководство по эксплуатации на счетчик).















Таблица А.1

OBIS -код	Пример индикации	Параметр
1.0.1.8.1.255		Активная энергия по 1 тарифу
1.0.1.8.8.255		Активная энергия по 8 тарифу
1.0.1.8.0.255		Суммарная активная энергия по всем тарифам
1.0.2.8.1.255		Активная энергия экспорт по 1 тарифу
1.0.2.8.8.255		Активная энергия экспорт по 8 тарифу
1.0.2.8.0.255		Активная энергия экспорт

Продолжение таблицы А.1

OBIS -код	Пример индикации	Параметр
1.0.3.8.1.255	38.1 6802 кВА _{р-ч}	Реактивная энергия импорт по 1 тарифу
1.0.3.8.8.255	388 857 кВА _{р-ч}	Реактивная энергия импорт по 8 тарифу
1.0.3.8.0.255	380 ВСЕГО 766 кВА _{р-ч}	Реактивная энергия импорт
1.0.4.8.1.255	48.1 1786 кВА _{р-ч}	Реактивная энергия экспорт по 1 тарифу
1.0.4.8.8.255	488 904 кВА _{р-ч}	Реактивная энергия экспорт по 8 тарифу
1.0.4.8.0.255	480 ВСЕГО 190 кВА _{р-ч}	Реактивная энергия экспорт
1.0.1.7.0.255	170 СУММА 24013 кВт	Текущая активная мощность
1.0.21.7.0.255	2 170 11532 кВт	Текущая активная мощность фаза А ²⁾
1.0.41.7.0.255	4 170 00021 кВт	Текущая активная мощность фаза В ²⁾
1.0.61.7.0.255	6 170 00370 кВт	Текущая активная мощность фаза С ²⁾
1.0.3.7.0.255	370 СУММА 0.1068 кВА _р	Текущая реактивная мощность
1.0.23.7.0.255	2370 00610 кВА _р	Текущая реактивная мощность фаза А ²⁾
1.0.43.7.0.255	4370 0.1008 кВА _р	Текущая реактивная мощность фаза В ²⁾

Продолжение таблицы А.1

OBIS -код	Пример индикации	Параметр
1.0.9.7.0.255	 9.70 СУММА 00000 kVA	Текущая полная мощность
1.0.29.7.0.255	 29.70 00448 kVA	Текущая полная мощность фаза А ²⁾
1.0.49.7.0.255	 49.70 18069 kVA	Текущая полная мощность фаза В ²⁾
1.0.69.7.0.255	 69.70 0.18 10 kVA	Текущая полная мощность фаза С ²⁾
1.0.12.7.0.255	 12.70 22267 В	Напряжение ¹⁾
1.0.32.7.0.255	 32.70 2 1895 В	Напряжение по фазе А ²⁾
1.0.52.7.0.255	 52.70 2200 1 В	Напряжение по фазе В ²⁾
1.0.72.7.0.255	 72.70 22 108 В	Напряжение по фазе С ²⁾
1.0.11.7.0.255	 11.70 1.193 А	Ток по фазе ¹⁾
1.0.31.7.0.255	 31.70 8602 А	Ток по фазе А ²⁾
1.0.51.7.0.255	 51.70 002 1 А	Ток по фазе В ²⁾
1.0.71.7.0.255	 71.70 1030 А	Ток по фазе С ²⁾
1.0.91.7.0.255	 91.70 0042 А	Ток нулевого провода ³⁾
1.0.14.7.0.255	 14.70 49995 Гц	Частота питающей сети

Продолжение таблицы А.1

OBIS -код	Пример индикации	Параметр
0.0.0.9.1.255	0009.1 14 24 20	Время
0.0.0.9.2.255	0009.2 20 17 03 22	Дата
1.0.1.17.1.255	1.17.1 2956 кВт·ч	Активная энергия по 1 тарифу на РДЧ
1.0.1.17.8.255	1.17.8 135 кВт·ч	Активная энергия по 8 тарифу на РДЧ
1.0.1.17.0.255	1.17.0 14359 кВт·ч ВСЕГО	Суммарная активная энергия на РДЧ по всем тарифам
1.0.2.17.1.255	2.17.1 42856 кВт·ч	Активная энергия экспорт на РДЧ по 1 тарифу
1.0.2.17.8.255	2.17.8 8080 кВт·ч	Активная энергия экспорт на РДЧ по 8 тарифу
1.0.2.17.0.255	2.17.0 348 кВт·ч ВСЕГО	Активная энергия экспорт на РДЧ
1.0.3.17.1.255	3.17.1 40.10 кВАр·ч	Реактивная энергия импорт на РДЧ по 1 тарифу
1.0.3.17.8.255	3.17.8 48.10 кВАр·ч	Реактивная энергия импорт на РДЧ по 8 тарифу
1.0.3.17.0.255	3.17.0 766 кВАр·ч ВСЕГО	Реактивная энергия импорт на РДЧ
1.0.4.17.1.255	4.17.1 3356 кВАр·ч	Реактивная энергия экспорт на РДЧ по 1 тарифу
1.0.4.17.8.255	4.17.8 6893 кВАр·ч	Реактивная энергия экспорт на РДЧ по 8 тарифу

Окончание таблицы А.1

OBIS -код	Пример индикации	Параметр
1.0.4.17.0.255		Реактивная энергия экспорт на РДЧ
0.0.96.9.0.255		Температура внутри корпуса счетчика
0.0.96.6.3.255		Напряжение резервного элемента питания счетчика
<p>¹⁾ Только для РИМ 189.2Х. ²⁾ Только для РИМ 489.2Х. ³⁾ См. руководство по эксплуатации на счетчик.</p>		

Если ДД по каким-либо причинам не принял данные от счетчика, то на дисплее ДД появятся **мигающие линии** (см. рисунок А.6). Далее примерно через 10 с ДД перейдет в режим ожидания (на дисплее ДД исчезнут все символы).




Рисунок А.6 – Пример индикации мигающих линий при отсутствии связи ДД со счетчиком (превышено расстояние до счетчика, отсутствует напряжение на счетчике или счетчик неработоспособен вследствие аппаратного или программного сбоя)

Внимание! Расстояние между ДД и счетчиком должно быть не более 25 м, между ДД и счетчиком не должно быть предметов, поглощающих радиоволны (массивных металлических предметов, железобетонных конструкций и пр.).

При отсутствии связи следует подойти к счетчику поближе и повторить считывание показаний.

А.5 Особенности использования ДД при работе со счетчиками, оснащенными УКН (подробнее см. Паспорт на счетчик).

При помощи ДД можно подключить абонента к сети, отключенного по превышению УПМк либо дистанционно, из центра управления АС (например, за неуплату и др.).

Если УКН счетчика находится в состоянии «Замкнуто», считывание показаний выполняется аналогично А.3, А.4. Если УКН находится в состоянии «Разомкнуто», на дисплее ДД появится

дополнительный символ «состояние УКН»

ВНИМАНИЕ! Если при считывании показаний счетчика на дисплее появляется символ «УКН разомкнуто» , следует действовать так, как описано ниже.

Если **над знаком не видна стрелка** , включение абонента при помощи ДД **невозможно** из-за отсутствия разрешения из центра АС. Абоненту следует связаться с энергоснабжающей организацией, выяснить и устранить причину отключения.

Если **над знаком видна(мигает) стрелка** , возможно подключение абонента к сети при помощи ДД. Предварительно необходимо проверить, не было ли вызвано отключение превышением мощности нагрузки, отключить излишнюю нагрузку, а затем нажать и удерживать кнопку ДД до появления сообщения о начале обратного отсчета перед подключением нагрузки (см. рисунок А.7).



Рисунок А.7 – Пример индикации обратного отсчета до включения УКН

После начала обратного отсчета (см. рисунок А.7) кнопку следует отпустить, по истечении 60 с (оставшееся время до включения указывается на дисплее) ДД подаст команду на включение УКН и перейдет в режим ожидания. Для повторного считывания показаний счетчика необходимо нажать кнопку на лицевой панели (см. А.1).

ВНИМАНИЕ! Если попытаться включить УКН менее чем через 1 мин после предыдущего подключения абонента к сети, то время ожидания включения увеличится сначала до 5 мин, далее до 10, 15, 25, 30 мин.

А.6 Запись номера ДД в счетчик.

Записать номер ДД в счетчик можно только если в счетчике записан нулевой номер ДД. Для этого необходимо вынуть батарейку, зажать кнопку, вставить батарейку, удерживая кнопку до появления символов (см. рисунок А.2) на экране (около 4 с). Далее появится экран для ввода номера счетчика (см. рисунок А.8), в который необходимо записать номер ДД. Ввод номера осуществляется кнопкой на лицевой панели.




Рисунок А.8 – Пример индикации ввода номера счетчика

ВНИМАНИЕ! Необходимо заполнить все знакоместа заводского номера счетчика. Если количество знаков заводского номера меньше, чем знакомест для ввода, в крайние слева знакоместа следует занести «0».

При появлении мигающего знакоместа номера счетчика нажать кратковременно кнопку, появится символ «0», далее, нажимая кнопку необходимое количество раз, установить нужную цифру. Пауза между нажатиями кнопки для увеличения значения цифры должна быть не более 0,5 с. Если пауза превосходит 0,5 с, происходит переход на следующее знакоместо. Если какая-то цифра не соответствует необходимому номеру, следует повторить всю процедуру заново.

После ввода номера будет установлено соединение со счетчиком. При удачном установлении связи в счетчик запишется номер этого ДД, а сам ДД перейдет в режим ожидания. Если установить связь не удалось, то на дисплее ДД появятся **мигающие линии** (см. рисунок А.6). Далее примерно через 10 с ДД перейдет в режим ожидания.

ВНИМАНИЕ! Записать номер ДД в счетчик можно только если в счетчике записан нулевой номер ДД. Изменить номер ДД, записанный в счетчике, можно только с помощью программ-конфигураторов (см. Руководство по эксплуатации на счетчик).

Акционерное общество «Радио и Микроэлектроника»

630082, Новосибирск, ул. Дачная 60/1,офис 307

Тел/факс (383) 2195313

Телефон (383) 2034109 – гарантийный ремонт

E-mail: rim@zao-rim.ru

www.ao-rim.ru

(10)